



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ,
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky



v y d á v á

Žadatel: TP EUROokna s.r.o.
Malé Karlovice 1066, 756 06 Velké Karlovice

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV – 19 – 454/Z

Výrobek: Rámy dřevěného okna typ THERMO PLUS GOLD 92

Výrobce: viz žadatel

Popis:

Rám a křídlo	Dřevěný třívrstvý (čtyřvrstvý) napojovaný hranol 92/80 smrk, rohové kolikové spoje
Další profily	Rámová okapnice Gutmann SPREE 24 OF, křídlová okapnice Gutmann FP 8532, koncovky
Izolační výplň	Sendvičový izolační panel o celkové tloušťce 47 mm ve složení: 4 mm překližka – Al-fólie – 38 mm PUR – Al-fólie – 5 mm překližka
Těsnění	Vnitřní a středové: Deventer SP 6865 (var SP 7603) dutinové, vkládané a v rozích nastřížené, těsnění pod zasklívací lištou Deventer S6867
Kování	Celoobvodové kování Siegenia-Aubi, Titan AF, 2x OS závěs, 7 bodový uzávěr + pojistka, klika

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Součinitel prostupu tepla U_f	ČSN EN 12 412-2	0,79 W/(m ² .K)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami požadovanými normou:

Výsledek U_f vyhovuje ČSN 73 0540, část 2 na doporučený součinitel prostupu tepla pro pasivní budovy:
 $U_f \leq U_{pas,20} \leq (0,90 - 0,70) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Podklady: Protokol o zkouškách č. 240/12, AZL č. 1007.1, CSI a.s. Zlín

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje pouze výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: 06.08.2019
Platnost do: 06.08.2021
Vypracoval: Ing. Nizar Al-Hajjar



Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště